

# ガソリンやLPガスボンベの安全な取扱いについて!!

- ① ガソリンは、引火点が低く、「火気」、「高温部」や「静電気」等により容易に火災にいたる危険性があるので、揮発させないように熱源又は直射日光の当たらない通気性の良い床面で保管をすること！
- ② ガソリンは、電気の不良導体（静電気が蓄積しやすい液体）なので、消防法令に適合した金属製容器等で貯蔵・取扱いすること。
- ③ 発電機等の燃料補充の際は、「運転停止」・「火気厳禁」とし、給油にあつては容器の内圧を抜くなど、必ず容器の取扱い説明書に従うこと！
- ④ ガソリンやLPガスボンベを取り扱う露店等の取り出しやすい位置に消火器を設置するなど、事故発生時の初期対応に十分留意すること！
- ⑤ 危険物やLPガスボンベは、営業終業後テント内等に放置しないこと！



ガソリンの貯蔵に適した容器の例  
(金属製容器であることが必要)



ガソリンの貯蔵に適さない容器の例  
(樹脂製容器は火災危険性が高い)

給油口

調整ネジ

ノズル

※ 調整ネジがない缶は、  
キャップを緩めて  
エア抜きをしてください。

給油の際には、調整ネジを緩めて、  
缶内の圧力を下げ、吹きこぼしがないよう  
注意しましょう！

エンジンが稼働中の機械への給油は  
絶対行わないようにお願いします！



## 【問合せ先】

東大阪市消防局警防部予防広報課	072-966-9662
東大阪市東消防署	072-983-0119
東大阪市中消防署	072-966-0119
東大阪市西消防署	06-6788-0119