

【別紙12】旧市民会館等光熱水使用量(参考)

旧市民会館光熱水使用量

年度	月	電気	ガス1	ガス2	水道
		使用量(kwh)	使用量(m ³)	使用量(m ³)	使用量(m ³)
平成24年度	4月分	45,410	4,558	193	844
	5月分	33,655	185	99	
	6月分	50,715	320	90	817
	7月分	52,377	1,579	106	
	8月分	73,484	5,625	102	2,007
	9月分	80,610	3,961	100	
	10月分	51,511	3,817	85	868
	11月分	44,449	527	92	
	12月分	60,150	2,522	109	702
	1月分	47,405	4,542	233	
	2月分	66,675	7,691	214	649
	3月分	59,583	6,708	238	
	合計	666,024	42,035	1,661	5,887
平成25年度	4月分	44,967	4,050	197	531
	5月分	34,804	338	122	
	6月分	58,984	452	99	763
	7月分	75,985	3,371	87	
	8月分	79,823	5,946	107	1,120
	9月分	69,021	2,882	110	
	10月分	57,607	3,477	93	682
	11月分	39,578	1,293	95	
	12月分	55,487	2,630	94	577
	1月分	48,112	4,110	190	
	2月分	64,909	6,765	239	601
	3月分	60,644	7,215	235	
	合計	689,921	42,529	1,668	4,274
平成26年度	4月分	40,812	5,442	210	476
	5月分	34,204	208	133	
	6月分	54,252	451	94	775
	7月分	65,116	2,219	89	
	8月分	80,378	5,444	91	978
	9月分	75,798	3,621	95	
	10月分	49,063	2,661	90	718
	11月分	40,586	564	107	
	12月分	51,167	1,218	78	497
	1月分	50,192	5,127	235	
	2月分	66,625	7,263	244	585
	3月分	58,667	7,146	242	
	合計	666,860	41,364	1,708	4,029

旧文化会館光熱水使用量

年度	月	電気	ガス1	ガス2	水道
		使用量(kwh)	使用量(m ³)	使用量(m ³)	使用量(m ³)
平成24年度	4月分	11,276	5	355	89
	5月分	10,435	1	16	
	6月分	12,191	2	140	157
	7月分	16,120	1	675	
	8月分	20,048	1	712	170
	9月分	16,358	1	550	
	10月分	13,035	2	138	160
	11月分	14,191	4	1,420	
	12月分	18,132	9	1,507	160
	1月分	15,991	7	1,412	
	2月分	14,894			
	3月分	14,894	2	738	130
	合計		177,565	35	7,663
平成25年度	4月分	10,107	3	18	117
	5月分	10,388	1	0	
	6月分	14,600	5	353	151
	7月分	18,679	0	426	
	8月分	20,776	2	1,148	179
	9月分	19,121	1	961	
	10月分	14,563	0	470	177
	11月分	15,219	2	590	
	12月分	20,301	2	2,159	265
	1月分	15,531	14	855	
	2月分	15,431	14	690	136
	3月分	15,732	4	932	
	合計		190,448	48	8,602
平成26年度	4月分	10,414	5	357	132
	5月分	10,270	1	0	
	6月分	15,428	0	585	156
	7月分	17,019	0	453	
	8月分	22,579	1	1,591	192
	9月分	13,738	0	841	
	10月分	13,111	3	337	139
	11月分	11,798	1	204	
	12月分	18,349	2	1,476	118
	1月分				
	2月分				
	3月分				
	合計		132,706	13	5,844