

【別紙1】各室リスト

本館の延床面積は14,000㎡程度とし、計画による増減は-5%、+10%の範囲内とする。

部門・室名	規模・面積(㎡) 各室の増減範囲は「-5%～上限なし」とする	会議室利用	会議利用時の定員想定	カーテン・ブラインド・障子等	室内騒音低減値	電気設備							機械設備				備考		
						照明・電灯コンセント	弱電設備						空調	換気	給排水衛生等				
							電話	内線電話	インターホン	TV接続端子	構内LAN・Wi-Fi	電気時計			ITVモニター	給排水		給湯	洗面化粧台
ホール系部門																			
大ホール																			
1 客席	適宜	講演	1,500名以上	計画による	NC-20													客席中央部に内線電話・構内LANの受口を設ける オーケストラピットにも電源コンセントを適宜設ける 各階、サイドバルコニー席に清掃用コンセント等を適宜設ける ITVモニターは、舞台演者が確認できるようにサイドバルコニー(両側)の先端付近に設ける	
2 親子室	適宜				NC-25														
3 ホワイエ	適宜			計画による														各階にITVモニターを設ける	
4 ビュッフェ	適宜																厨房設備	ホワイエ内に設置	
5 主催者控室	適宜																		
6 客席案内控室	適宜																		
7 ホワイエ備品庫	適宜																		
8 客用トイレ	適宜																	掃除用	
9 舞台	主舞台18×18m以上 袖舞台各9×18m以上				NC-20													掃除用	掃除用の地流しとする
10 舞台備品庫	150																		
11 ピアノ庫	適宜																		空調用の排水ドレンを設置
12 照明音響備品庫	適宜																		
13 機構制御盤室	適宜																		
14 調光器盤室	適宜																		
15 アンプ室	適宜																		
16 搬入ヤード	適宜																		
17 調光操作室	適宜				NC-25														
18 音響調整室	適宜				NC-25														
19 映像投影室	適宜				NC-25														
20 フロントサイドライト投光室	適宜																		
21 シーリングライト投光室	適宜																		
22 フォロースポットライト投光室	適宜																		
23 小楽屋	25×4室			計画による															
24 中楽屋	50×2室		各25名	計画による															
25 大楽屋	100		50名	計画による															
26 スタッフ控室	適宜			計画による															
27 楽屋ロビー	適宜			計画による															
28 楽屋事務室	適宜			計画による															
29 楽屋トイレ	適宜																		掃除用
30 楽屋備品倉庫	適宜																		
31 給湯室	適宜																		
32 シャワー室	適宜																		
33 洗濯室	適宜																		
34 喫煙所	適宜																		洗濯流し

部門・室名	規模・面積 (㎡) 各室の増減範囲は「-5%~上限なし」とする	会議室利用	会議利用時の定員想定	カーテン・ブラインド・障子等	室内騒音低減値	電気設備							機械設備				備考		
						照明・電灯コンセント	弱電設備					空調	換気	給排水衛生等					
							電話	内線電話	インターホン	TV接続端子	構内LAN・Wi-Fi			電気時計	ITVモニター	給排水		給湯	洗面化粧台
9 創造支援室D2	100		59名																床:フローリング
10 創造支援室D3	50		30名																床:フローリング
11 創造支援室C1	100		59名																床:カーペット系
12 創造支援室C2	100		59名																床:カーペット系
13 創造支援室C3	30		18名																床:カーペット系
14 創造支援室C4	30		18名																床:カーペット系
15 創造支援室C5	15		9名																床:カーペット系
16 創造支援室C6	15		9名																床:カーペット系
17 創造支援室A1	50		25名																床:フローリングまたは合板系
18 創造支援室A2	30		15名																床:フローリングまたは合板系
19 和室(大)	50		30名																
20 和室(小)	30		18名																
21 備品庫	適宜																		
22 楽器庫	適宜																		
23 更衣室	適宜																		
24 トイレ	適宜																		掃除用
25 給湯室	適宜																		
にぎわい・交流系部門																			
1 エントランスロビー兼ギャラリー	適宜			計画による															
2 カフェレストラン等	本館と一体の場合は上限130㎡			計画による															厨房設備
共用・管理部門																			
1 情報コーナー	50			計画による															
2 キッズルーム	30			計画による															幼児用トイレ併設
3 授乳室	適宜			計画による															
4 事務室	150			計画による															ミニキッチン等
5 スタッフルーム	20		12名	計画による															
6 救護室	20		9名	計画による															
7 舞台技術控室	適宜																		
8 中央監視室	適宜																		休憩スペース等併設
9 清掃員控室	適宜																		
10 更衣室・倉庫	適宜																		更衣室 更衣室 更衣室
11 トイレ	適宜																		掃除用
12 設備関連室	適宜																		
13 廊下・階段等	適宜																		

注) 表記内容は基本的な区分等を示しており、同等性能による工夫や、空欄部分も含めた事業者提案、計画に応じた設置など、市と協議を行う。