

水質試験結果①【2026年（令和8年）4月】

備考		配水系統	石切低区浄水場	水走配水場	上小阪配水場	菱屋西配水場	
		採水地点	中石切第3公園 (中石切町二丁目)	新喜多公園 (森河内西二丁目)	金岡南公園 (金岡三丁目)	三ノ瀬公園 (三ノ瀬一丁目)	
		採水日	4月14日(火)	4月13日(月)	4月13日(月)	4月13日(月)	
水質基準項目		水質基準	試験頻度	試験結果			
01	一般細菌	100 集落/mL以下	1回/月	0 集落/mL	0 集落/mL	0 集落/mL	0 集落/mL
02	大腸菌	検出されないこと	1回/月	不検出	不検出	不検出	不検出
03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	4回/年	-----	-----	-----	-----
04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	1回/年	-----	-----	-----	-----
05	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	4回/年	-----	-----	-----	-----
06	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	4回/年	-----	-----	-----	-----
07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	4回/年	-----	-----	-----	-----
08	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	4回/年	-----	-----	-----	-----
09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	1回/月	0.004 mg/L未満	0.004 mg/L未満	0.004 mg/L未満	0.004 mg/L未満
10	シアン及びその化合物	0.01 mg/L以下	4回/年	-----	-----	-----	-----
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	1回/月	0.87 mg/L	0.99 mg/L	1.09 mg/L	1.01 mg/L
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	1回/月	0.09 mg/L	0.08 mg/L未満	0.08 mg/L未満	0.08 mg/L未満
13	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	4回/年	-----	-----	-----	-----
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	4回/年	-----	-----	-----	-----
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	4回/年	-----	-----	-----	-----
16	トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	4回/年	-----	-----	-----	-----
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	4回/年	-----	-----	-----	-----
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	4回/年	-----	-----	-----	-----
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	4回/年	-----	-----	-----	-----
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	0.00005 mg/L以下	4回/年	-----	-----	-----	-----
21	ベンゼン	0.01 mg/L以下	4回/年	-----	-----	-----	-----
22	塩素酸	0.6 mg/L以下	1回/月	0.06 mg/L未満	0.06 mg/L未満	0.06 mg/L	0.06 mg/L
23	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	4回/年	-----	-----	-----	-----
24	クロロホルム	0.06 mg/L以下	4回/年	-----	-----	-----	-----
25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	4回/年	-----	-----	-----	-----
26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	4回/年	-----	-----	-----	-----
27	臭素酸	0.01 mg/L以下	4回/年	-----	-----	-----	-----
28	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	4回/年	-----	-----	-----	-----
29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	4回/年	-----	-----	-----	-----
30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	4回/年	-----	-----	-----	-----
31	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	4回/年	-----	-----	-----	-----
32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	4回/年	-----	-----	-----	-----
33	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	4回/年	-----	-----	-----	-----
34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	1回/月	0.02 mg/L未満	0.02 mg/L未満	0.02 mg/L未満	0.02 mg/L未満
35	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	1回/月	0.03 mg/L未満	0.03 mg/L未満	0.03 mg/L未満	0.03 mg/L未満
36	銅及びその化合物	1 mg/L以下	4回/年	-----	-----	-----	-----
37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	1回/月	16.0 mg/L	15.3 mg/L	13.4 mg/L	12.7 mg/L
38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	1回/月	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満
39	塩化物イオン	200 mg/L以下	1回/月	16.4 mg/L	17.8 mg/L	17.1 mg/L	17.1 mg/L
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	1回/月	61.5 mg/L	42.7 mg/L	41.6 mg/L	41.1 mg/L
41	蒸発残留物	500 mg/L以下	1回/月	112 mg/L	96 mg/L	88 mg/L	89 mg/L
42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	1回/3年	-----	-----	-----	-----
43	ジエオスミン	0.00001 mg/L以下	1回/3年	-----	-----	-----	-----
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	1回/3年	-----	-----	-----	-----
45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	1回/3年	-----	-----	-----	-----
46	フェノール類	0.005 mg/L以下	1回/3年	-----	-----	-----	-----
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	1回/月	0.6 mg/L	0.7 mg/L	0.7 mg/L	0.8 mg/L
48	pH値	5.8 ~ 8.6	1回/週	7.4	7.5	7.4	7.5
49	味	異常でないこと	1回/週	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	異常でないこと	1回/週	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	5 度以下	1回/週	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満
52	濁度	2 度以下	1回/週	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満
その他の試験項目		条件	試験頻度	試験結果			
水温		設定なし	1回/週	17.5 °C	17.2 °C	17.5 °C	17.0 °C
遊離残留塩素		0.1 mg/L以上	1回/週	0.6 mg/L	0.6 mg/L	0.5 mg/L	0.6 mg/L

水質試験結果②【2026年（令和8年）4月】

備考	配水系統	採水地点	池島配水場	大阪市受水点	日下中区配水池	
			若江東第6公園 (若江東町4丁目)	岸田堂北公園 (岸田堂西2丁目)	石切低区浄水場内 (東石切町2丁目)	
			採水日	4月14日(火)	4月13日(月)	
水質基準項目		水質基準	試験頻度	試験結果		
01	一般細菌	100 集落/mL以下	1回/月	0 集落/mL	0 集落/mL	0 集落/mL
02	大腸菌	検出されないこと	1回/月	不検出	不検出	不検出
03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	4回/年	-----	-----	-----
04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	1回/年	-----	-----	-----
05	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	4回/年	-----	-----	-----
06	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	4回/年	-----	-----	-----
07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	4回/年	-----	-----	-----
08	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	4回/年	-----	-----	-----
09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	1回/月	0.004 mg/L未満	0.004 mg/L未満	0.004 mg/L未満
10	シアン及びその化合物	0.01 mg/L以下	4回/年	-----	-----	-----
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	1回/月	0.94 mg/L	0.99 mg/L	0.94 mg/L
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	1回/月	0.08 mg/L未満	0.08 mg/L未満	0.08 mg/L未満
13	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	4回/年	-----	-----	-----
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	4回/年	-----	-----	-----
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	4回/年	-----	-----	-----
16	トランス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	4回/年	-----	-----	-----
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	4回/年	-----	-----	-----
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	4回/年	-----	-----	-----
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	4回/年	-----	-----	-----
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	0.00005 mg/L以下	4回/年	-----	-----	-----
21	ベンゼン	0.01 mg/L以下	4回/年	-----	-----	-----
22	塩素酸	0.6 mg/L以下	1回/月	0.06 mg/L未満	0.06 mg/L未満	0.06 mg/L未満
23	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	4回/年	-----	-----	-----
24	クロロホルム	0.06 mg/L以下	4回/年	-----	-----	-----
25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	4回/年	-----	-----	-----
26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	4回/年	-----	-----	-----
27	臭素酸	0.01 mg/L以下	4回/年	-----	-----	-----
28	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	4回/年	-----	-----	-----
29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	4回/年	-----	-----	-----
30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	4回/年	-----	-----	-----
31	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	4回/年	-----	-----	-----
32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	4回/年	-----	-----	-----
33	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	4回/年	-----	-----	-----
34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	1回/月	0.02 mg/L未満	0.02 mg/L未満	0.02 mg/L未満
35	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	1回/月	0.03 mg/L未満	0.03 mg/L未満	0.03 mg/L未満
36	銅及びその化合物	1 mg/L以下	4回/年	-----	-----	-----
37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	1回/月	14.4 mg/L	17.3 mg/L	15.0 mg/L
38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	1回/月	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満
39	塩化物イオン	200 mg/L以下	1回/月	17.0 mg/L	13.8 mg/L	17.1 mg/L
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L以下	1回/月	42.7 mg/L	40.8 mg/L	42.7 mg/L
41	蒸発残留物	500 mg/L以下	1回/月	83 mg/L	101 mg/L	87 mg/L
42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	1回/3年	-----	-----	-----
43	ジエオスミン	0.00001 mg/L以下	1回/3年	-----	-----	-----
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	1回/3年	-----	-----	-----
45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	1回/3年	-----	-----	-----
46	フェノール類	0.005 mg/L以下	1回/3年	-----	-----	-----
47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/L以下	1回/月	0.7 mg/L	0.7 mg/L	0.7 mg/L
48	pH値	5.8～8.6	1回/週	7.5	7.9	7.6
49	味	異常でないこと	1回/週	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	異常でないこと	1回/週	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	5 度以下	1回/週	1 度未満	1 度未満	1 度未満
52	濁度	2 度以下	1回/週	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満
その他の試験項目		条件	試験頻度	試験結果		
水温		設定なし	1回/週	17.0 ℃	16.4 ℃	17.8 ℃
遊離残留塩素		0.1 mg/L以上	1回/週	0.6 mg/L	0.3 mg/L	0.6 mg/L

水質試験結果（水道原水）【2026年（令和8年）4月】

備考		浄水場		石切低区浄水場	
		原水 (種類)		湧水	
		採水日		4月14日(火)	
水質基準項目		水質基準(参考)	試験頻度	試験結果	
01	一般細菌	100 集落/mL以下	1回/月	0 集落/mL	
02	大腸菌	検出されないこと	1回/月	MPN 1.8未満	
03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	4回/年	-----	
04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	1回/年	-----	
05	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	4回/年	-----	
06	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	4回/年	-----	
07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	4回/年	-----	
08	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	4回/年	-----	
09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	1回/月	0.004 mg/L未満	
10	シアン及びその化合物	0.01 mg/L以下	1回/年	-----	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	1回/月	0.47 mg/L	
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	1回/月	0.37 mg/L	
13	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	4回/年	-----	
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	4回/年	-----	
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	4回/年	-----	
16	トランス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	4回/年	-----	
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	4回/年	-----	
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	4回/年	-----	
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	4回/年	-----	
20	ペルフルオロオクタン sulfon 酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005 mg/L以下	4回/年	-----	
21	ベンゼン	0.01 mg/L以下	4回/年	-----	
22	塩素酸	0.6 mg/L以下	1回/月	0.06 mg/L未満	
23	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	-----	-----	
24	クロロホルム	0.06 mg/L以下	4回/年	-----	
25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	-----	-----	
26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	4回/年	-----	
27	臭素酸	0.01 mg/L以下	-----	-----	
28	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	4回/年	-----	
29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	-----	-----	
30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	4回/年	-----	
31	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	4回/年	-----	
32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	-----	-----	
33	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	4回/年	-----	
34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	1回/月	0.02 mg/L未満	
35	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	1回/月	0.03 mg/L未満	
36	銅及びその化合物	1 mg/L以下	4回/年	-----	
37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	1回/月	20.4 mg/L	
38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	1回/月	0.005 mg/L未満	
39	塩化物イオン	200 mg/L以下	1回/月	11.3 mg/L	
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	1回/月	166.7 mg/L	
41	蒸発残留物	500 mg/L以下	1回/月	302 mg/L	
42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	1回/年	-----	
43	ジエオスミン	0.00001 mg/L以下	1回/年	-----	
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	1回/年	-----	
45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	1回/年	-----	
46	フェノール類	0.005 mg/L以下	1回/年	-----	
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	1回/月	0.2 mg/L	
48	pH値	5.8 ~ 8.6	1回/週	8.3	
49	味	異常でないこと	-----	-----	
50	臭気	異常でないこと	1回/週	異常なし	
51	色度	5 度以下	1回/週	1 度未満	
52	濁度	2 度以下	1回/週	0.2 度	
その他の試験項目		条件	試験頻度	試験結果	
水温		設定なし	1回/週	17.2 °C	
嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌)		設定なし	1回/月	0 集落/100mL	
クリプトスポリジウム		検出されないこと	4回/年	-----	