

水質試験結果①【2026年（令和8年）6月】

備考			配水系統	石切低区浄水場	水走配水場	上小阪配水場	菱屋西配水場
			採水地点	中石切第3公園 （中石切町二丁目）	新喜多公園 （森河内西二丁目）	金岡南公園 （金岡三丁目）	三ノ瀬公園 （三ノ瀬一丁目）
			採水日	6月9日（火）	6月8日（月）	6月8日（月）	6月8日（月）
水質基準項目		水質基準	試験頻度	試験結果			
01	一般細菌	100 集落/mL以下	1回/月	0 集落/mL	0 集落/mL	0 集落/mL	0 集落/mL
02	大腸菌	検出されないこと	1回/月	不検出	不検出	不検出	不検出
03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	4回/年	-----	-----	-----	-----
04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	1回/年	-----	-----	-----	-----
05	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	4回/年	-----	-----	-----	-----
06	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	4回/年	-----	-----	-----	-----
07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	4回/年	-----	-----	-----	-----
08	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	4回/年	-----	-----	-----	-----
09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	1回/月	0.004 mg/L未満	0.004 mg/L未満	0.004 mg/L未満	0.004 mg/L未満
10	シアン及びその化合物	0.01 mg/L以下	4回/年	-----	-----	-----	-----
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	1回/月	0.46 mg/L	0.48 mg/L	0.43 mg/L	0.38 mg/L
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	1回/月	0.08 mg/L未満	0.08 mg/L未満	0.08 mg/L未満	0.08 mg/L未満
13	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	4回/年	-----	-----	-----	-----
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	4回/年	-----	-----	-----	-----
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	4回/年	-----	-----	-----	-----
16	トランス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	4回/年	-----	-----	-----	-----
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	4回/年	-----	-----	-----	-----
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	4回/年	-----	-----	-----	-----
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	4回/年	-----	-----	-----	-----
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005 mg/L以下	4回/年	-----	-----	-----	-----
21	ベンゼン	0.01 mg/L以下	4回/年	-----	-----	-----	-----
22	塩素酸	0.6 mg/L以下	1回/月	0.07 mg/L	0.06 mg/L	0.06 mg/L未満	0.06 mg/L
23	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	4回/年	-----	-----	-----	-----
24	クロロホルム	0.06 mg/L以下	4回/年	-----	-----	-----	-----
25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	4回/年	-----	-----	-----	-----
26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	4回/年	-----	-----	-----	-----
27	臭素酸	0.01 mg/L以下	4回/年	-----	-----	-----	-----
28	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	4回/年	-----	-----	-----	-----
29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	4回/年	-----	-----	-----	-----
30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	4回/年	-----	-----	-----	-----
31	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	4回/年	-----	-----	-----	-----
32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	4回/年	-----	-----	-----	-----
33	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	4回/年	-----	-----	-----	-----
34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	1回/月	0.02 mg/L未満	0.02 mg/L未満	0.02 mg/L未満	0.02 mg/L未満
35	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	1回/月	0.03 mg/L未満	0.03 mg/L未満	0.03 mg/L未満	0.03 mg/L未満
36	銅及びその化合物	1 mg/L以下	4回/年	-----	-----	-----	-----
37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	1回/月	11.7 mg/L	11.8 mg/L	9.9 mg/L	9.7 mg/L
38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	1回/月	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満
39	塩化物イオン	200 mg/L以下	1回/月	13.8 mg/L	14.3 mg/L	13.3 mg/L	13.6 mg/L
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L以下	1回/月	36.7 mg/L	35.6 mg/L	35.1 mg/L	35.5 mg/L
41	蒸発残留物	500 mg/L以下	1回/月	87 mg/L	105 mg/L	99 mg/L	100 mg/L
42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	1回/3年	-----	-----	-----	-----
43	ジエオスミン	0.00001 mg/L以下	1回/3年	-----	-----	-----	-----
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	1回/3年	-----	-----	-----	-----
45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	1回/3年	-----	-----	-----	-----
46	フェノール類	0.005 mg/L以下	1回/3年	-----	-----	-----	-----
47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/L以下	1回/月	0.5 mg/L	0.6 mg/L	0.7 mg/L	0.7 mg/L
48	pH値	5.8 ～ 8.6	1回/週	7.4	7.4	7.3	7.3
49	味	異常でないこと	1回/週	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	異常でないこと	1回/週	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	5 度以下	1回/週	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満
52	濁度	2 度以下	1回/週	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満
その他の試験項目		条件	試験頻度	試験結果			
水温		設定なし	1回/週	22.7 ℃	23.2 ℃	23.2 ℃	22.8 ℃
遊離残留塩素		0.1 mg/L以上	1回/週	0.7 mg/L	0.6 mg/L	0.4 mg/L	0.6 mg/L

水質試験結果②【2026年（令和8年）6月】

備考			配水系統	池島配水場	大阪市受水点	日下中区配水池	
			採水地点	若江東第6公園 （若江東町4丁目）	岸田堂北公園 （岸田堂西2丁目）	石切低区浄水場内 （東石切町2丁目）	
			採水日	6月9日（火）	6月8日（月）	6月9日（火）	
水質基準項目		水質基準	試験頻度	試験結果			
01	一般細菌	100 集落/mL以下	1回/月	0 集落/mL	0 集落/mL	0 集落/mL	
02	大腸菌	検出されないこと	1回/月	不検出	不検出	不検出	
03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	4回/年	-----	-----	-----	
04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	1回/年	-----	-----	-----	
05	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	4回/年	-----	-----	-----	
06	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	4回/年	-----	-----	-----	
07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	4回/年	-----	-----	-----	
08	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	4回/年	-----	-----	-----	
09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	1回/月	0.004 mg/L未満	0.004 mg/L未満	0.004 mg/L未満	
10	シアン及びその化合物	0.01 mg/L以下	4回/年	-----	-----	-----	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	1回/月	0.52 mg/L	0.34 mg/L	0.51 mg/L	
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	1回/月	0.08 mg/L未満	0.08 mg/L未満	0.08 mg/L未満	
13	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	4回/年	-----	-----	-----	
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	4回/年	-----	-----	-----	
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	4回/年	-----	-----	-----	
16	トランス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	4回/年	-----	-----	-----	
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	4回/年	-----	-----	-----	
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	4回/年	-----	-----	-----	
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	4回/年	-----	-----	-----	
20	ペルフルオロオクタン sulfonic acid (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005 mg/L以下	4回/年	-----	-----	-----	
21	ベンゼン	0.01 mg/L以下	4回/年	-----	-----	-----	
22	塩素酸	0.6 mg/L以下	1回/月	0.06 mg/L	0.06 mg/L未満	0.07 mg/L	
23	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	4回/年	-----	-----	-----	
24	クロロホルム	0.06 mg/L以下	4回/年	-----	-----	-----	
25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	4回/年	-----	-----	-----	
26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	4回/年	-----	-----	-----	
27	臭素酸	0.01 mg/L以下	4回/年	-----	-----	-----	
28	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	4回/年	-----	-----	-----	
29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	4回/年	-----	-----	-----	
30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	4回/年	-----	-----	-----	
31	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	4回/年	-----	-----	-----	
32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	4回/年	-----	-----	-----	
33	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	4回/年	-----	-----	-----	
34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	1回/月	0.02 mg/L未満	0.02 mg/L未満	0.02 mg/L未満	
35	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	1回/月	0.03 mg/L未満	0.03 mg/L未満	0.03 mg/L未満	
36	銅及びその化合物	1 mg/L以下	4回/年	-----	-----	-----	
37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	1回/月	10.0 mg/L	13.4 mg/L	11.3 mg/L	
38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	1回/月	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満	
39	塩化物イオン	200 mg/L以下	1回/月	12.3 mg/L	10.2 mg/L	12.9 mg/L	
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L以下	1回/月	36.2 mg/L	35.5 mg/L	37.0 mg/L	
41	蒸発残留物	500 mg/L以下	1回/月	82 mg/L	103 mg/L	83 mg/L	
42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	1回/3年	-----	-----	-----	
43	ジエオスミン	0.00001 mg/L以下	1回/3年	-----	-----	-----	
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	1回/3年	-----	-----	-----	
45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	1回/3年	-----	-----	-----	
46	フェノール類	0.005 mg/L以下	1回/3年	-----	-----	-----	
47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/L以下	1回/月	0.7 mg/L	0.7 mg/L	0.6 mg/L	
48	pH値	5.8 ～ 8.6	1回/週	7.3	7.6	7.4	
49	味	異常でないこと	1回/週	異常なし	異常なし	異常なし	
50	臭気	異常でないこと	1回/週	異常なし	異常なし	異常なし	
51	色度	5 度以下	1回/週	1 度未満	1 度未満	1 度未満	
52	濁度	2 度以下	1回/週	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	
その他の試験項目		条件	試験頻度	試験結果			
水温		設定なし	1回/週	23.6 ℃	22.8 ℃	21.8 ℃	
遊離残留塩素		0.1 mg/L以上	1回/週	0.7 mg/L	0.5 mg/L	0.8 mg/L	

水質試験結果（水道原水）【2026年（令和8年）6月】

備考	石切低区浄水場更新工事に伴い浄水場原水（湧水）は運用停止中		浄水場	石切低区浄水場	
			原水 (種類)	湧水	
			採水日	-----	
水質基準項目		水質基準（参考）	試験頻度	試験結果	
01	一般細菌	100 集落/mL以下	1回/月	-----	
02	大腸菌	検出されないこと	1回/月	-----	
03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	4回/年	-----	
04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	1回/年	-----	
05	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	4回/年	-----	
06	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	4回/年	-----	
07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	4回/年	-----	
08	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	4回/年	-----	
09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	1回/月	-----	
10	シアン及びその化合物	0.01 mg/L以下	1回/年	-----	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	1回/月	-----	
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	1回/月	-----	
13	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	4回/年	-----	
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	4回/年	-----	
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	4回/年	-----	
16	トランス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	4回/年	-----	
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	4回/年	-----	
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	4回/年	-----	
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	4回/年	-----	
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタネン酸(PFOA)	0.00005 mg/L以下	4回/年	-----	
21	ベンゼン	0.01 mg/L以下	4回/年	-----	
22	塩素酸	0.6 mg/L以下	1回/月	-----	
23	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	-----	-----	
24	クロロホルム	0.06 mg/L以下	4回/年	-----	
25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	-----	-----	
26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	4回/年	-----	
27	臭素酸	0.01 mg/L以下	-----	-----	
28	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	4回/年	-----	
29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	-----	-----	
30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	4回/年	-----	
31	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	4回/年	-----	
32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	-----	-----	
33	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	4回/年	-----	
34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	1回/月	-----	
35	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	1回/月	-----	
36	銅及びその化合物	1 mg/L以下	4回/年	-----	
37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	1回/月	-----	
38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	1回/月	-----	
39	塩化物イオン	200 mg/L以下	1回/月	-----	
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L以下	1回/月	-----	
41	蒸発残留物	500 mg/L以下	1回/月	-----	
42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	1回/年	-----	
43	ジエオスミン	0.00001 mg/L以下	1回/年	-----	
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	1回/年	-----	
45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	1回/年	-----	
46	フェノール類	0.005 mg/L以下	1回/年	-----	
47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/L以下	1回/月	-----	
48	pH値	5.8 ～ 8.6	1回/週	-----	
49	味	異常でないこと	-----	-----	
50	臭気	異常でないこと	1回/週	-----	
51	色度	5 度以下	1回/週	-----	
52	濁度	2 度以下	1回/週	-----	
その他の試験項目		条件	試験頻度	試験結果	
水温		設定なし	1回/週	-----	
嫌気性芽胞菌（ウェルシュ菌）		設定なし	1回/月	-----	
クリプトスポリジウム		検出されないこと	4回/年	-----	