水質試験結果①【2026年（令和8年）9月】

備考			配水系統	石切低区浄水場	水走配水場	上小阪配水場	菱屋西配水場
			採水地点	中石切第３公園 （中石切町二丁目）	新喜多公園 （森河内西二丁目）	金岡南公園 （金岡三丁目）	三ノ瀬公園 （三ノ瀬一丁目）
			採水日	9月1日（火）	9月2日（水）	9月2日（水）	9月2日（水）
水質基準項目		水質基準	試験頻度	試験結果			
01	一般細菌	100 集落/mL以下	1回/月	0 集落/mL	0 集落/mL	0 集落/mL	0 集落/mL
02	大腸菌	検出されないこと	1回/月	不検出	不検出	不検出	不検出
03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	4回/年	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	1回/年	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
05	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	4回/年	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
06	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	4回/年	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	4回/年	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
08	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	4回/年	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	1回/月	0.004 mg/L未満	0.004 mg/L未満	0.004 mg/L未満	0.004 mg/L未満
10	シアン及びその化合物	0.01 mg/L以下	4回/年	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	1回/月	0.86 mg/L	0.88 mg/L	0.98 mg/L	1.00 mg/L
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	1回/月	0.08 mg/L	0.08 mg/L	0.08 mg/L	0.08 mg/L
13	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	4回/年	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	4回/年	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	4回/年	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	4回/年	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	4回/年	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	4回/年	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	4回/年	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005 mg/L以下	4回/年	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
21	ベンゼン	0.01 mg/L以下	4回/年	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
22	塩素酸	0.6 mg/L以下	1回/月	0.09 mg/L	0.08 mg/L	0.07 mg/L	0.07 mg/L
23	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	4回/年	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
24	クロロホルム	0.06 mg/L以下	4回/年	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	4回/年	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	4回/年	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
27	臭素酸	0.01 mg/L以下	4回/年	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
28	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	4回/年	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	4回/年	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	4回/年	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
31	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	4回/年	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	4回/年	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
33	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	4回/年	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	1回/月	0.02 mg/L未満	0.02 mg/L未満	0.03 mg/L	0.02 mg/L
35	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	1回/月	0.03 mg/L未満	0.03 mg/L未満	0.03 mg/L未満	0.03 mg/L未満
36	銅及びその化合物	1 mg/L以下	4回/年	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	1回/月	17.1 mg/L	18.2 mg/L	13.7 mg/L	14.2 mg/L
38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	1回/月	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満
39	塩化物イオン	200 mg/L以下	1回/月	15.0 mg/L	15.9 mg/L	14.5 mg/L	15.3 mg/L
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L以下	1回/月	36.8 mg/L	39.8 mg/L	37.9 mg/L	39.0 mg/L
41	蒸発残留物	500 mg/L以下	1回/月	100 mg/L	109 mg/L	106 mg/L	110 mg/L
42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	1回/3年	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
43	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	1回/3年	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	1回/3年	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	1回/3年	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
46	フェノール類	0.005 mg/L以下	1回/3年	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/L以下	1回/月	0.7 mg/L	0.7 mg/L	0.8 mg/L	0.8 mg/L
48	pH値	5.8 ～ 8.6	1回/週	7.5	7.5	7.3	7.3
49	味	異常でないこと	1回/週	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	異常でないこと	1回/週	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	5 度以下	1回/週	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満
52	濁度	2 度以下	1回/週	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満
その他の試験項目		条件	試験頻度	試験結果			
水温		設定なし	1回/週	30.1 ℃	30.7 ℃	30.6 ℃	30.5 ℃
遊離残留塩素		0.1 mg/L以上	1回/週	0.8 mg/L	0.5 mg/L	0.4 mg/L	0.7 mg/L

水質試験結果② 【2026年（令和8年）9月】

備考		配水系統	池島配水場	大阪市受水点	日下中区配水池	
		採水地点	若江東第6公園 （若江東町四丁目）	岸田堂北公園 （岸田堂西二丁目）	石切低区浄水場内 （東石切町二丁目）	
		採水日	9月1日（火）	9月2日（水）	9月1日（火）	

	水質基準項目	水質基準	試験頻度	試験結果			
01	一般細菌	100 集落/mL以下	1回/月	0 集落/mL	0 集落/mL	0 集落/mL	
02	大腸菌	検出されないこと	1回/月	不検出	不検出	不検出	
03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	4回/年	----- -----	----- -----	----- -----	
04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	1回/年	----- -----	----- -----	----- -----	
05	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	4回/年	----- -----	----- -----	----- -----	
06	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	4回/年	----- -----	----- -----	----- -----	
07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	4回/年	----- -----	----- -----	----- -----	
08	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	4回/年	----- -----	----- -----	----- -----	
09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	1回/月	0.004 mg/L未満	0.004 mg/L未満	0.004 mg/L未満	
10	シアン及びその化合物	0.01 mg/L以下	4回/年	----- -----	----- -----	----- -----	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	1回/月	0.90 mg/L	1.01 mg/L	0.83 mg/L	
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	1回/月	0.08 mg/L	0.08 mg/L	0.08 mg/L未満	
13	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	4回/年	----- -----	----- -----	----- -----	
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	4回/年	----- -----	----- -----	----- -----	
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	4回/年	----- -----	----- -----	----- -----	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	4回/年	----- -----	----- -----	----- -----	
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	4回/年	----- -----	----- -----	----- -----	
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	4回/年	----- -----	----- -----	----- -----	
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	4回/年	----- -----	----- -----	----- -----	
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005 mg/L以下	4回/年	----- -----	----- -----	----- -----	
21	ベンゼン	0.01 mg/L以下	4回/年	----- -----	----- -----	----- -----	
22	塩素酸	0.6 mg/L以下	1回/月	0.09 mg/L	0.06 mg/L未満	0.10 mg/L	
23	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	4回/年	----- -----	----- -----	----- -----	
24	クロロホルム	0.06 mg/L以下	4回/年	----- -----	----- -----	----- -----	
25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	4回/年	----- -----	----- -----	----- -----	
26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	4回/年	----- -----	----- -----	----- -----	
27	臭素酸	0.01 mg/L以下	4回/年	----- -----	----- -----	----- -----	
28	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	4回/年	----- -----	----- -----	----- -----	
29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	4回/年	----- -----	----- -----	----- -----	
30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	4回/年	----- -----	----- -----	----- -----	
31	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	4回/年	----- -----	----- -----	----- -----	
32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	4回/年	----- -----	----- -----	----- -----	
33	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	4回/年	----- -----	----- -----	----- -----	
34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	1回/月	0.02 mg/L未満	0.02 mg/L未満	0.02 mg/L未満	
35	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	1回/月	0.03 mg/L未満	0.03 mg/L未満	0.03 mg/L未満	
36	銅及びその化合物	1 mg/L以下	4回/年	----- -----	----- -----	----- -----	
37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	1回/月	16.2 mg/L	20.3 mg/L	17.0 mg/L	
38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	1回/月	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満	
39	塩化物イオン	200 mg/L以下	1回/月	15.8 mg/L	13.1 mg/L	15.5 mg/L	
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L以下	1回/月	36.9 mg/L	39.5 mg/L	35.8 mg/L	
41	蒸発残留物	500 mg/L以下	1回/月	104 mg/L	120 mg/L	99 mg/L	
42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	1回/3年	----- -----	----- -----	----- -----	
43	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	1回/3年	----- -----	----- -----	----- -----	
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	1回/3年	----- -----	----- -----	----- -----	
45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	1回/3年	----- -----	----- -----	----- -----	
46	フェノール類	0.005 mg/L以下	1回/3年	----- -----	----- -----	----- -----	
47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/L以下	1回/月	0.8 mg/L	0.7 mg/L	0.7 mg/L	
48	pH値	5.8 ～ 8.6	1回/週	7.3	7.6	7.6	
49	味	異常でないこと	1回/週	異常なし	異常なし	異常なし	
50	臭気	異常でないこと	1回/週	異常なし	異常なし	異常なし	
51	色度	5 度以下	1回/週	1 度未満	1 度未満	1 度未満	
52	濁度	2 度以下	1回/週	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	

その他の試験項目	条件	試験頻度	試験結果			
水温	設定なし	1回/週	31.1 ℃	29.9 ℃	30.6 ℃	
遊離残留塩素	0.1 mg/L以上	1回/週	0.6 mg/L	0.6 mg/L	0.8 mg/L	

水質試験結果（水道原水）【2026年（令和8年）9月】

備考	石切低区浄水場更新工事に伴い浄水場原水（湧水）は運用停止中	浄水場	石切低区浄水場	
		原水(種類)	湧水	
		採水日	-----	

	水質基準項目	水質基準（参考）	試験頻度	試験結果	
01	一般細菌	100 集落/mL以下	1回/月	----- -----	
02	大腸菌	検出されないこと	1回/月	----- -----	
03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	4回/年	----- -----	
04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	1回/年	----- -----	
05	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	4回/年	----- -----	
06	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	4回/年	----- -----	
07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	4回/年	----- -----	
08	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	4回/年	----- -----	
09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	1回/月	----- -----	
10	シアン及びその化合物	0.01 mg/L以下	1回/年	----- -----	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	1回/月	----- -----	
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	1回/月	----- -----	
13	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	4回/年	----- -----	
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	4回/年	----- -----	
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	4回/年	----- -----	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	4回/年	----- -----	
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	4回/年	----- -----	
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	4回/年	----- -----	
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	4回/年	----- -----	
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005 mg/L以下	4回/年	----- -----	
21	ベンゼン	0.01 mg/L以下	4回/年	----- -----	
22	塩素酸	0.6 mg/L以下	1回/月	----- -----	
23	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	-----	----- -----	
24	クロロホルム	0.06 mg/L以下	4回/年	----- -----	
25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	-----	----- -----	
26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	4回/年	----- -----	
27	臭素酸	0.01 mg/L以下	-----	----- -----	
28	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	4回/年	----- -----	
29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	-----	----- -----	
30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	4回/年	----- -----	
31	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	4回/年	----- -----	
32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	-----	----- -----	
33	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	4回/年	----- -----	
34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	1回/月	----- -----	
35	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	1回/月	----- -----	
36	銅及びその化合物	1 mg/L以下	4回/年	----- -----	
37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	1回/月	----- -----	
38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	1回/月	----- -----	
39	塩化物イオン	200 mg/L以下	1回/月	----- -----	
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L以下	1回/月	----- -----	
41	蒸発残留物	500 mg/L以下	1回/月	----- -----	
42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	1回/年	----- -----	
43	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	1回/年	----- -----	
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	1回/年	----- -----	
45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	1回/年	----- -----	
46	フェノール類	0.005 mg/L以下	1回/年	----- -----	
47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/L以下	1回/月	----- -----	
48	pH値	5.8 ～ 8.6	1回/週	-----	
49	味	異常でないこと	-----	-----	
50	臭気	異常でないこと	1回/週	-----	
51	色度	5 度以下	1回/週	----- -----	
52	濁度	2 度以下	1回/週	----- -----	

その他の試験項目	条件	試験頻度	試験結果	
水温	設定なし	1回/週	----- -----	
嫌気性芽胞菌（ウェルシュ菌）	設定なし	1回/月	----- -----	
クリプトスポリジウム	検出されないこと	4回/年	----- -----	