

地球に優しい光って？ 東大阪はいち早くLEDを使いました！



親 交 会

照 度 測 定 報 告 書

番 号	回 路 名 称	照 度 lx (路面上1m)			
		既設灯 測定 H22・12・7	撤去後 測定 H22・12・13	新設LED 測定	備 考
1	1基目 直下	5.6	3.7	98.0	
2	～	6.0	18.6	85.6	
3	2基目 直下	2.1	2.0	111.1	
4	～	3.5	5.8	71.6	
5	3基目 直下	2.7	14.2	107.6	
6	～	3.0	82.6	55.2	撤去時 仮設灯
7	4基目 直下	7.2	94.0	124.1	//
8	～	4.3	50.2	139.2	//
9	5基目 直下	2.0	45.0	152.0	//
10	～	2.8	2.1	20.5	
11	6基目 直下	1.5	2.0	108.5	
12	～	1.9	1.9	110.1	
13	7基目 直下	1.6	4.7	107.6	
14	～	1.6	1.7	30.6	
15	8基目 直下	2.0	0.9	102.1	
16	～	2.1	0.6	81.9	
17	9基目 直下	1.7	0.7	89.5	
18	～	2.6	0.7	85.2	
19	10基目 直下	1.9	1.3	98.5	
20	～	2.1	4.8	42.4	
21	11基目 直下	2.6	71.9	100.6	撤去時 仮設灯
22	～	3.5	120.2	80.6	//
23	12基目 直下	4.9	15.2	109.2	//
24	～	11.1	3.5	29.7	
25	13基目 直下	4.7	2.1	87.5	
26	～	2.7	3.0	24.9	
27	14基目 直下	4.3	4.6	88.9	



東大阪市豊かな環境創造基金活用事業