

## 別紙9 空調環境の標準提供条件

		普通教室 特別支援教室 少人数教室		
運用室内温度 [°C]	夏季	28		
	冬季	19		
標準提供 時期等		月	提供日数	負荷率
	夏季	6月	15	35
		7月	14	70
		8月	6	80
		9月	15	50
		合計	50	
	冬季	12月	12	45
		1月	17	60
		2月	19	60
		3月	14	35
合計		62		
標準提供時間		8 : 00 ~ 16 : 00 (8時間/日)		

※1 本表は、提案段階における消費エネルギー量の算定及び点検業務に係る運転時間の目安として空調環境の提供に係る標準値を示すものであり、実運用においては、本表の数値にかかわらず、対象校の実態に即した空調環境の提供を行う。