

別紙10 室外機を屋上に設置する対象校の校舎

No	対象校	対象室図示図面記載の棟番号	竣工年	構造	階数	備考
13	成和小学校	49	平成25年	R C	3階建	室外機コンクリート基礎設置済 将来用スリーブ及びドレン管施工済、ガス管将来用プラグ止め
15	弥栄小学校	24	平成17年	R C	4階建	室外機コンクリート基礎設置済 将来用スリーブ及びドレン管施工済、ガス管将来用プラグ止め
21	鴻池東小学校	10	平成21年	R C	3階建	室外機コンクリート基礎設置済 将来用スリーブ及びドレン管施工済、ガス管将来用プラグ止め
31	高井田西小学校	16	平成28年	R C	3階建	室外機コンクリート基礎及び架台設置済 将来用スリーブ及びドレン管施工済、ガス管将来用分岐止め
37	長瀬北小学校	21	平成28年	S	2階建	室外機コンクリート基礎設置済 将来用スリーブ及びドレン管施工済、ガス管将来用プラグ止め
50	桜橋小学校	32	平成28年	R C	3階建	室外機コンクリート基礎及び架台設置済、ガス管将来用分岐止め 将来用冷媒管及びドレン管施工済（但し、将来用室内機は天井吊型とする）