

別紙 8 設計用屋外・屋内条件

設計用屋外条件	季節		夏季	冬季
	乾球温度[℃]		35.3	1.8
	絶対湿度[g/kg(DA)]		18.9	2.2
	日最低温度[℃]		28.3	—
設計用屋内条件	乾球温度 [℃]	夏季	26	
		冬季	21	
	相対湿度 [%]	夏季	50	
		冬季	40	
	日射負荷	遮蔽係数 ^{※1}	SC=0.97	
	照明負荷	消費電力 [W/m ²]	12	
	内部発熱負荷[W/m ²]		1.5	
	人体負荷	在室人員 [人]	41	
		顕熱 <i>SH</i>	51W/人	
		潜熱 <i>LH</i>	47W/人	
	外気負荷	換気回数 [回/h]	1.0	

※1 カーテンは対象校によって仕様が異なるため、遮蔽係数は見込まない。ただし、庇やバルコニー等が設置されている場合は、その形状に応じた遮蔽係数を考慮できる。