

■【別表2】対象施設劣化度調査項目一覧

区分	主 な 部 位 部 材		備 考
建 築	構造材	躯体等（腐朽、蟻害、釘の浮き）	管理棟Ⅰ・Ⅱ、バンガロー（コテージ）、便所棟、炊事棟、付属棟
	非構造部材	屋上防水層（FRP防水）	管理棟Ⅰ・Ⅱ、付属棟
		屋根	管理棟Ⅰ・Ⅱ、バンガロー（コテージ）、便所棟、炊事棟、付属棟
		外装材（タイル、塗装、シーリング、腐朽、蟻害、釘の浮き）	管理棟Ⅰ・Ⅱ、バンガロー（コテージ）、便所棟、炊事棟、付属棟
		内装材（壁・床・天井）	管理棟Ⅰ・Ⅱ、バンガロー（コテージ）、便所棟、
		建具（外部・内部）	管理棟Ⅰ・Ⅱ、バンガロー（コテージ）、便所棟、付属棟
その他	外構等（カーポート、調整池（壁面）、カーブミラー、入り口看板等） テントサイトデッキ（腐朽、蟻害、釘の浮き）		
電 気 設 備	高圧受変電設備	高圧ケーブル、負荷開閉器、遮断器、継電器、変圧器（電灯・動力）、コンデンサ、リアクトル、キュービクル 等	
	発電静止型電源設備	非常用自家発電機	
	避雷設備	避雷針、雷警報器	
	幹線設備	電灯分電盤、動力分電盤、分岐盤 等	
	動力設備	空調盤、手元開閉器盤、動力制御盤 等	
	電灯コンセント設備	配線器具類、場内照明器具（一般施設照明）	
	電話設備	MDF盤、端子盤、電話機 等	
	放送設備	館内一般放送設備機器	
	インターホン設備	インターホン設備機器	
	トイレ呼出設備	トイレ呼出表示板、呼出ボタン、復旧ボタン、廊下表示灯	
	テレビ共聴設備	テレビ共聴設備機器	
機 械 設 備	給水設備（井水）	バルブ・配管	
		受水槽・原水槽・井水ろ過装置・自動塩素滅菌機・除砂装置・自動給水装置・ろ過ポンプ・逆洗ポンプ・受水槽循環ポンプ・凝集剤注入ポンプ・酸化剤注入ポンプ・エアーコンプレッサー	
		井戸ポンプ(上・下)	
		排水設備	会所・配管
	排水設備（浄化槽）	活性炭吸着塔・SS急速濾過機・逆洗水返送ポンプ・逆洗ポンプ・塩素滅菌機・薬注ポンプ・放流ポンプ・ろ過ポンプ・エアリフトポンプ・ばっ気用ブロアー・調整用ブロアー・調整ポンプ・原水ポンプ・自動スクリーン	
		給湯設備	給湯器（（管理棟Ⅰシャワー室）・給湯循環ポンプ）・給湯器（管理棟Ⅱ2階系統）・電気温水器（バンガローA・B・C・D）
	衛生設備	衛生器具類（便器、自動水栓、屋外散水栓）	
	空調設備	エアコン（管理棟Ⅰ・Ⅱ、バンガローA・B・C・D）	
	換気設備	天井扇・レンジフード・壁付扇	
自動制御設備	—		
ガス設備	（プロパンガス）		
防 災 設 備	排煙設備	排煙設備機器（排煙オペレーター）	
	警報設備	非常警報設備機器	
	消火設備	防火水槽（有効60t）	
		消火器（ABC10型）（管理棟Ⅰ・Ⅱ、屋外自家用発電機置場）	
避難設備	非常照明器具		
	誘導灯		