

要求水準書(案)別紙 5_11 署所の建物及び非常用発電機概要

名称		東消防署			中消防署		
		四条分署	布市出張所	額田出張所	北部分署	中新開出出張所	若江出張所
所在地		東大阪市 南四条町 1-6	東大阪市布市町 4-3-6	東大阪市 南荘町 14-10	東大阪市 南鴻池町 2-9-20	東大阪市 中新開 2-11-4	東大阪市 若江東町 3-4-57
建物概要	建築年月	H8.1	H25.11	S49.12	S41. 8	S47. 4	S48. 5
	敷地面積	1,313 ㎡	500 ㎡	723 ㎡	436 ㎡	485 ㎡	361 ㎡
	建築面積	190 ㎡	290 ㎡	225 ㎡	341 ㎡	164 ㎡	169 ㎡
	延床面積	329 ㎡	499 ㎡	367 ㎡	680 ㎡	300 ㎡	234 ㎡
	構造・階数	RC造 4階建(地下1～1 階部)	S造 2階建	S造 2階建	RC造 2階建	S造 2階建	S造 2階建
非常用発電設備概要	設置場所	地上屋外	地上屋外	地上屋外	地上屋外	地上屋外	地上屋外
	メーカー	デンヨー	デンヨー	デンヨー	デンヨー	デンヨー	デンヨー
	型式	TLG-12ESX	TLG-12ESX	TLG-12ESX	TLG-12ESX	TLG-12ESX	TLG-12ESX
	設置年月	2007 年 9 月	2007 年 9 月	2007 年 9 月	2007 年 11 月	2007 年 10月	2007 年 11 月
	定格出力	12kVA	12kVA	12kVA	12kVA	12kVA	12kVA
	燃料	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油

名称		西消防署					
		布施分署	長瀬出張所	楠根出張所	上小阪出張所	大蓮出張所	
所在地		東大阪市 荒川 2-15-12	東大阪市 柏田東町 12-45	東大阪市稲田本町 2-5-10	東大阪市 新上小阪 5-81	東大阪市 大蓮東 2-16-26	
建物概要	建築年月	R8. 3	S59. 9	S61. 3	H11. 7	S55. 3	
	敷地面積	964 ㎡	540 ㎡	364 ㎡	244 ㎡	610 ㎡	
	建築面積	697 ㎡	237 ㎡	173 ㎡	94 ㎡	149 ㎡	
	延床面積	679 ㎡	341 ㎡	281 ㎡	272 ㎡	265 ㎡	
	構造・階数	S造 平屋建	RC造 2階建	RC造 2階建	RC造 3階建	S造 2階建	
非常用発電設備概要	設置場所	地上屋外	地上屋外	地上屋外	地上屋外	地上屋外	
	メーカー	ニシハツ	デンヨー	デンヨー	デンヨー	デンヨー	
	型式	45	TLG-12ESX	TLG-12ESX	TLG-12ESX	TLG-12ESX	
	設置年月	2025年10月	2007 年 10 月	2007 年 10 月	2007 年 10 月	2007 年 10 月	
	定格出力	72kW	12kVA	12kVA	12kVA	12kVA	
	燃料	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	