

【添付資料8】 諸室リスト

| 部門・室名                   | 基本事項     |             |       | 建築関係         |            |              |           |                            | 主な設備(電気)     |                    |             |              |             |               |    | 主な設備(機械) |             |                     |                |               | 備考 |            |                                  |                                  |
|-------------------------|----------|-------------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|----------------------------|--------------|--------------------|-------------|--------------|-------------|---------------|----|----------|-------------|---------------------|----------------|---------------|----|------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                         | 室面積<br>㎡ | 階構成         | 天井高   | 扉の<br>鍵形式    | 展示収納<br>耐火 | 展示収納<br>二重壁等 | 床荷重       | 内装                         | ピクチャー<br>レール | 非常用発電<br>負荷対象      | 市業務用<br>LAN | 調査研究<br>用LAN | 事業者用<br>LAN | 来館者用<br>Wi-Fi | 電話 | 館内<br>放送 | 温湿度<br>4～9月 | 温湿度<br>10～3月        | 空調運転           | ケミカル<br>フィルター |    | ガス消火<br>設備 | 給排水<br>衛生                        |                                  |
| ■協働交流部門                 |          |             |       |              |            |              |           |                            |              |                    |             |              |             |               |    |          |             |                     |                |               |    |            |                                  |                                  |
| 1 エントランスロビー<br>(交流ホール等) | 170      | 1F          | 提案による | —            | —          | —            | 用途に見合った設定 | 室用途・空間に見合った床、壁、天井仕上(提案による) | ○            | 一部照明<br>及びコンセント    | —           | —            | ○           | 受付            | ○  | 受付       | ○           | 快適な設定<br>(提案による)    | 開館時間           | —             | —  | —          | —                                |                                  |
| 2 ロビー                   | 50       | 2F以上        | 提案による | —            | —          | —            | 用途に見合った設定 | 室用途・空間に見合った床、壁、天井仕上(提案による) | —            | —                  | —           | —            | —           | ○             | —  | ○        | —           | 快適な設定<br>(提案による)    | 開館時間           | —             | —  | —          | —                                |                                  |
| 3 パートナールーム<br>(体験学習準備室) | 30       | 1F          | 提案による | A            | —          | —            | 用途に見合った設定 | 室用途・空間に見合った床、壁、天井仕上(提案による) | —            | —                  | —           | —            | —           | —             | ○  | ○        | ○           | 快適な設定<br>(提案による)    | 開館時間           | —             | —  | ○          | 洗面台                              |                                  |
| 4 (外部)<br>屋外エントランス広場    | 適宜       | 屋外          | —     | —            | —          | —            | —         | —                          | —            | —                  | —           | —            | —           | —             | —  | —        | —           | —                   | —              | —             | —  | 適宜         |                                  |                                  |
| ■展示公開部門                 |          |             |       |              |            |              |           |                            |              |                    |             |              |             |               |    |          |             |                     |                |               |    |            |                                  |                                  |
| 5 常設展示室                 | 370      | 2F以上        | 4m以上  | 来館側A<br>管理側B | ○          | 外部側<br>二重壁   | 用途に見合った設定 | 展示空間に見合った床、壁、天井仕上(提案による)   | ○            | 一部照明               | —           | —            | —           | —             | ○  | ○        | ○           | 24±1℃<br>55±5%      | 22±1℃<br>55±5% | 開館時間          | —  | —          | —                                | 害虫の侵入防止、カビの発生源対策など<br>IPM管理を徹底する |
| 6 特別・企画展示室              | 150      | 2F以上        | 4m以上  | B            | ○          | 外部側<br>二重壁   | 用途に見合った設定 | 展示空間に見合った床、壁、天井仕上(提案による)   | ○            | 空調・一部照明<br>及びコンセント | —           | —            | —           | —             | ○  | ○        | ○           | 24±1℃<br>55±5%      | 22±1℃<br>55±5% | 管理時間          | ○  | ○          | —                                | 害虫の侵入防止、カビの発生源対策など<br>IPM管理を徹底する |
| 7 同上前室<br>(来館用・管理用)     | 適宜       | 2F以上        | 提案による | 来館側A<br>管理側B | ○          | —            | 用途に見合った設定 | 室用途・空間に見合った床、壁、天井仕上(提案による) | —            | 一部照明               | —           | —            | —           | —             | ○  | —        | —           | 24±1℃<br>55±5%      | 22±1℃<br>55±5% | 開館時間          | —  | —          | —                                | —                                |
| 8 同上収納庫<br>(特別・企画展示室用)  | 15       | 2F以上        | 提案による | B            | ○          | —            | 用途に見合った設定 | 室用途・空間に見合った床、壁、天井仕上(提案による) | —            | —                  | —           | —            | —           | —             | —  | —        | —           | 作業に適した設定<br>(提案による) | 開館時間           | —             | —  | —          | —                                |                                  |
| 9 展示準備室                 | 40       | 2F以上        | 提案による | B            | —          | —            | —         | 室用途・空間に見合った床、壁、天井仕上(提案による) | ○            | —                  | —           | ○            | —           | —             | ○  | ○        | ○           | 24±1℃<br>55±5%      | 22±1℃<br>55±5% | 管理時間          | —  | —          | —                                | —                                |
| ■教育普及部門                 |          |             |       |              |            |              |           |                            |              |                    |             |              |             |               |    |          |             |                     |                |               |    |            |                                  |                                  |
| 10 子ども展示室               | 100      | 1F          | 4m以上  | A            | —          | —            | 用途に見合った設定 | 室用途・空間に見合った床、壁、天井仕上(提案による) | —            | 一部照明               | —           | —            | —           | —             | ○  | ○        | ○           | 快適な設定<br>(提案による)    | 開館時間           | —             | —  | —          | —                                |                                  |
| 11 講座室                  | 100      | 1F          | 4m以上  | 来館側A<br>管理側B | —          | —            | 用途に見合った設定 | 室用途・空間に見合った床、壁、天井仕上(提案による) | ○            | —                  | —           | —            | —           | —             | ○  | ○        | ○           | 快適な設定<br>(提案による)    | 開館時間           | —             | —  | —          | —                                |                                  |
| 12 体験学習室                | 100      | 1F          | 4m以上  | 来館側A<br>管理側B | —          | —            | 用途に見合った設定 | 室用途・空間に見合った床、壁、天井仕上(提案による) | —            | —                  | —           | —            | —           | —             | ○  | ○        | ○           | 快適な設定<br>(提案による)    | 開館時間           | —             | —  | ○          | 流水台                              |                                  |
| 13 (外部)屋外体験スペース         | 適宜       | 屋外          | —     | —            | —          | —            | 用途に見合った設定 | —                          | —            | —                  | —           | —            | —           | —             | —  | —        | —           | —                   | —              | —             | —  | ○<br>水栓    |                                  |                                  |
| 14 (外部)電気窯スペース          | 適宜       | 屋外<br>(屋根有) | —     | A            | —          | —            | —         | —                          | —            | —                  | —           | —            | —           | —             | —  | —        | —           | —                   | —              | —             | —  | —          | —                                |                                  |
| ■収集保存部門                 |          |             |       |              |            |              |           |                            |              |                    |             |              |             |               |    |          |             |                     |                |               |    |            |                                  |                                  |
| 15 収蔵庫1                 | 350      | 2F以上        | 3m以上  | B            | ○          | 外部側<br>二重壁   | 用途に見合った設定 | 収蔵庫に見合った床、壁、天井仕上(調湿性能確保)   | —            | 空調・一部照明<br>及びコンセント | —           | —            | —           | —             | —  | ○        | ○           | 22±1℃<br>55±5%      | 22±1℃<br>55±5% | 管理時間          | ○  | ○          | —                                | 害虫の侵入防止、カビの発生源対策など<br>IPM管理を徹底する |
| 16 収蔵庫2                 | 100      | 2F以上        | 3m以上  | B            | ○          | 外部側<br>二重壁   | 用途に見合った設定 | 収蔵庫に見合った床、壁、天井仕上(調湿性能確保)   | —            | 空調・一部照明<br>及びコンセント | —           | —            | —           | —             | —  | ○        | ○           | 22±1℃<br>55±5%      | 22±1℃<br>55±5% | 24時間          | ○  | ○          | —                                | 害虫の侵入防止、カビの発生源対策など<br>IPM管理を徹底する |
| 17 特別収蔵庫                | 150      | 2F以上        | 3m以上  | B            | ○          | 外部側<br>二重壁   | 用途に見合った設定 | 収蔵庫に見合った床、壁、天井仕上(調湿性能確保)   | —            | 空調・一部照明<br>及びコンセント | —           | —            | —           | —             | —  | ○        | ○           | 22±1℃<br>55±5%      | 22±1℃<br>55±5% | 24時間          | ○  | ○          | —                                | 害虫の侵入防止、カビの発生源対策など<br>IPM管理を徹底する |
| 18 前室(各収蔵庫)             | 適宜       | 2F以上        | 提案による | B            | ○          | 外部側<br>二重壁   | 用途に見合った設定 | 収蔵庫に見合った床、壁、天井仕上(調湿性能確保)   | —            | 空調・一部照明<br>及びコンセント | —           | —            | —           | —             | —  | —        | —           | 各収蔵庫の設定に準じる         | 管理時間           | ○             | ○  | —          | 害虫の侵入防止、カビの発生源対策など<br>IPM管理を徹底する |                                  |
| 19 搬出入口(トラックヤード)        | 65       | 1F          | 4m以上  | B            | —          | —            | 用途に見合った設定 | 室用途・空間に見合った床、壁、天井仕上(提案による) | —            | —                  | —           | —            | —           | —             | —  | ○        | —           | —                   | —              | —             | —  | ○          | 地流し                              |                                  |
| 20 荷解室                  | 20       | 1F          | 3m以上  | B            | —          | —            | 用途に見合った設定 | 室用途・空間に見合った床、壁、天井仕上(提案による) | —            | —                  | —           | —            | —           | —             | ○  | ○        | ○           | 作業に適した設定<br>(提案による) | 管理時間           | —             | —  | —          | —                                |                                  |
| 21 作業室                  | 15       | 1F          | 3m以上  | B            | —          | —            | 用途に見合った設定 | 室用途・空間に見合った床、壁、天井仕上(提案による) | —            | —                  | —           | —            | —           | —             | —  | ○        | ○           | 作業に適した設定<br>(提案による) | 管理時間           | —             | —  | —          | —                                |                                  |
| 22 文化財搬入通路・専用EV         | 適宜       | 各階          | 提案による | —            | —          | —            | 用途に見合った設定 | 室用途・空間に見合った床、壁、天井仕上(提案による) | —            | 一部照明               | —           | —            | —           | —             | —  | —        | —           | 用途に適した設定<br>(提案による) | 管理時間           | —             | —  | —          | —                                |                                  |
| ■調査研究部門                 |          |             |       |              |            |              |           |                            |              |                    |             |              |             |               |    |          |             |                     |                |               |    |            |                                  |                                  |
| 23 事務室(学芸室)             | 75       | 1F          | 提案による | B            | —          | —            | 用途に見合った設定 | 室用途・空間に見合った床、壁、天井仕上(提案による) | —            | 一部照明<br>及びコンセント    | ○           | —            | —           | —             | —  | ○        | ○           | 快適な設定<br>(提案による)    | 管理時間           | —             | —  | 適宜         | MK:給湯スペース等提案による                  |                                  |
| 24 撮影室                  | 25       | 2F以上        | 提案による | B            | —          | —            | 用途に見合った設定 | 室用途・空間に見合った床、壁、天井仕上(提案による) | ○            | —                  | —           | ○            | —           | —             | —  | ○        | ○           | 快適な設定<br>(提案による)    | 管理時間           | —             | —  | —          | —                                |                                  |
| 25 大学等連携リサーチラボ          | 50       | 2F以上        | 提案による | B            | —          | —            | 用途に見合った設定 | 室用途・空間に見合った床、壁、天井仕上(提案による) | ○            | —                  | —           | —            | ○           | —             | —  | ○        | ○           | 快適な設定<br>(提案による)    | 管理時間           | —             | —  | —          | —                                |                                  |
| 26 書庫・資料室               | 50       | 2F以上        | 提案による | B            | —          | —            | 用途に見合った設定 | 室用途・空間に見合った床、壁、天井仕上(提案による) | —            | —                  | —           | —            | —           | —             | —  | —        | ○           | 用途に適した設定<br>(提案による) | 管理時間           | —             | —  | —          | —                                |                                  |
| ■管理部門                   |          |             |       |              |            |              |           |                            |              |                    |             |              |             |               |    |          |             |                     |                |               |    |            |                                  |                                  |
| 27 事務室(事業者用)            | 30       | 1F          | 提案による | B            | —          | —            | 用途に見合った設定 | 室用途・空間に見合った床、壁、天井仕上(提案による) | —            | 一部照明<br>及びコンセント    | —           | —            | —           | ○             | —  | ○        | ○           | 快適な設定<br>(提案による)    | 管理時間           | —             | —  | 適宜         | MK:給湯スペース等提案による                  |                                  |
| 28 会議室                  | 30       | 適宜          | 提案による | B            | —          | —            | 用途に見合った設定 | 室用途・空間に見合った床、壁、天井仕上(提案による) | —            | —                  | ○           | —            | —           | ○             | —  | ○        | ○           | 快適な設定<br>(提案による)    | 管理時間           | —             | —  | —          | —                                |                                  |
| 29 サーバー室                | 20       | 2F以上        | 提案による | B            | —          | —            | 用途に見合った設定 | 室用途・空間に見合った床、壁、天井仕上(提案による) | —            | 一部照明<br>及びコンセント    | —           | —            | —           | —             | ○  | ○        | ○           | 用途に適した設定<br>(提案による) | 24時間           | —             | ○  | —          | —                                |                                  |
| 30 教護室                  | 適宜       | 1F          | 提案による | A            | —          | —            | 用途に見合った設定 | 室用途・空間に見合った床、壁、天井仕上(提案による) | —            | —                  | —           | —            | —           | —             | ○  | ○        | ○           | 快適な設定<br>(提案による)    | 開館時間           | —             | —  | —          | —                                |                                  |
| 31 更衣室                  | 適宜       | 適宜          | 提案による | B            | —          | —            | 用途に見合った設定 | 室用途・空間に見合った床、壁、天井仕上(提案による) | —            | —                  | —           | —            | —           | —             | —  | —        | —           | 快適な設定<br>(提案による)    | 管理時間           | —             | —  | —          | —                                |                                  |
| 32 維持管理控室               | 適宜       | 適宜          | 提案による | A            | —          | —            | 用途に見合った設定 | 室用途・空間に見合った床、壁、天井仕上(提案による) | —            | —                  | —           | —            | —           | —             | —  | —        | —           | 快適な設定<br>(提案による)    | 管理時間           | —             | —  | 適宜         | 洗面台:提案による                        |                                  |
| 33 倉庫・物品庫               | 50       | 各階          | 提案による | A            | —          | —            | 用途に見合った設定 | 室用途・空間に見合った床、壁、天井仕上(提案による) | —            | —                  | —           | —            | —           | —             | —  | —        | —           | 用途に適した設定<br>(提案による) | 管理時間           | —             | —  | —          | —                                |                                  |
| ■共用その他                  |          |             |       |              |            |              |           |                            |              |                    |             |              |             |               |    |          |             |                     |                |               |    |            |                                  |                                  |
| 34 トイレ                  | 適宜       | 適宜          | 提案による | —            | —          | —            | 用途に見合った設定 | 室用途・空間に見合った床、壁、天井仕上(提案による) | —            | 一部照明               | —           | —            | —           | —             | 適宜 | —        | —           | 用途に適した設定<br>(提案による) | 開館時間           | —             | —  | ○          | —                                |                                  |
| 35 授乳室                  | 適宜       | 1F          | 提案による | —            | —          | —            | 用途に見合った設定 | 室用途・空間に見合った床、壁、天井仕上(提案による) | —            | —                  | —           | —            | —           | —             | 適宜 | —        | ○           | 用途に適した設定<br>(提案による) | 開館時間           | —             | —  | ○          | 調乳用                              |                                  |
| 36 コインロッカー・<br>自販機コーナー  | 適宜       | 1F          | 提案による | —            | —          | —            | 用途に見合った設定 | 室用途・空間に見合った床、壁、天井仕上(提案による) | —            | —                  | —           | —            | —           | —             | 適宜 | —        | —           | 用途に適した設定<br>(提案による) | 開館時間           | —             | —  | —          | —                                |                                  |
| 37 設備室                  | 適宜       | 適宜          | 提案による | A            | —          | —            | 用途に見合った設定 | 室用途・空間に見合った床、壁、天井仕上(提案による) | —            | —                  | —           | —            | —           | —             | —  | —        | —           | —                   | —              | —             | —  | —          | —                                |                                  |
| 38 廊下・階段・EV             | 適宜       | 適宜          | —     | 来館側A<br>管理側B | —          | —            | 用途に見合った設定 | 室用途・空間に見合った床、壁、天井仕上(提案による) | —            | 一部照明               | —           | —            | —           | —             | 適宜 | —        | —           | 空間に適した設定<br>(提案による) | 管理時間           | —             | —  | —          | —                                |                                  |

【補足説明】

・室面積については、記載面積の－10%まで可とする(ただし、要求水準に示す室利用に支障のない広さ、形状とする)

・扉の鍵形式 A:シリンダー錠 B:電気錠/カードリーダー

・開館時間とは利用者が施設内を利用できる時間のことです。管理時間とは開館時間を含む市職員や事業者が業務を行う時間のことです。